



Somos responsáveis pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Barcarena (PA), com o compromisso permanente de promover saúde, qualidade de vida e bem-estar à população por meio dos serviços prestados.

Em 2025, mais de 6,4 bilhões de litros de água foram tratados e distribuídos no município. Para garantir a qualidade da água fornecida, adotamos rigorosos procedimentos de controle, incluindo a manutenção e limpeza periódica de todos os reservatórios e poços profundos, além da realização de mais de 22 mil análises laboratoriais ao longo do ano. As amostras foram coletadas em 73 pontos de Controle de Qualidade, estrategicamente distribuídos pela cidade.

Este relatório evidencia a eficiência e a seriedade do nosso sistema de controle de qualidade, assegurando o fornecimento de água potável em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888, de 4 de maio de 2021, do Ministério da Saúde.

Resumo do resultado das análises de água em 2025

	COR APARENTE			TURBIDEZ			CLORO RESIDUAL		
	Nº de análises realizadas	Média	Valor máximo permitido	Nº de análises realizadas	Média	Valor máximo permitido	Nº de análises realizadas	Média	Valor máximo permitido
JAN	435	2,56	Estar sempre abaixo de 15 uC	435	2,43	Estar sempre abaixo de 5NTU	435	0,67	Estar entre 0,2 e 5,0 mg/L
FEV	375	2,15		375	2,07		375	0,61	
MAR	404	0,65		404	1,24		404	0,63	
ABR	354	0,95		354	1,08		354	0,64	
MAI	465	7,00		465	0,95		465	0,88	
JUN	463	7,13		327	1,39		327	0,89	
JUL	231	5,65		231	0,36		231	1,48	
AGO	294	6,92		294	1,31		294	1,01	
SET	413	6,15		413	0,96		412	0,96	
OUT	360	6,04		362	1,13		394	0,97	
NOV	374	6,62		374	1,31		374	0,96	
DEZ	411	5,82		411	0,97		411	0,95	
	COLIFORMES TOTAIS				ESCHERICHIA COLI				
	Nº de análises realizadas	Média	Valor máximo permitido	Nº de análises realizadas	Média	Valor máximo permitido			
JAN	435	Ausente	Ausência em 100mL - 95% das amostras analisadas	435	Ausente	Ausência em 100mL			
FEV	375	Ausente		375	Ausente				
MAR	404	Ausente		404	Ausente				
ABR	354	Ausente		354	Ausente				
MAI	465	Ausente		465	Ausente				
JUN	327	Ausente		327	Ausente				
JUL	231	Ausente		231	Ausente				
AGO	294	Ausente		294	Ausente				
SET	413	Ausente		413	Ausente				
OUT	394	Ausente		394	Ausente				
NOV	374	Ausente		374	Ausente				
DEZ	411	Ausente		411	Ausente				

O QUE É ANALISADO?

TURBIDEZ: Indica a presença das partículas em suspensão que interferem na transparência da água.

CLORO RESIDUAL LIVRE (CRL): É utilizado no processo de desinfecção da água, de modo a eliminar microrganismos possivelmente patogênicos.

COR: É a característica estética que indica a presença de substâncias dissolvidas ou em suspensão na água.

COLIFORMES TOTAIS (CT): Indicam a presença de microrganismos típicos da natureza, que apontam a possibilidade de contaminação de origem fecal.

ESCHERICHIA COLI (E.COLI): Indica a presença de microrganismos de origem animal, que podem transmitir doenças.

ÁGUAS APP

MAIS FACILIDADE PARA
ACESSAR OS NOSSOS
SERVIÇOS.



Baixe grátis no seu celular



arsepbarcarena.com.br
(91) 99166-8646

Nossa natureza
movimenta a vida.

0800 933 1000

ÁGUAS DE
SÃO FRANCISCO

/aguasdesaofrancisco